

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026.

YÊU CẦU CHÀO GIÁ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN

Kính gửi: Quý nhà thầu

Hiện nay, Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đang triển khai lập dự toán cho công tác (hoặc gói thầu) “Sửa chữa động cơ tổ máy số 3 Trạm bơm số 1”.

Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham gia báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi yêu cầu báo giá:

- Địa điểm thực hiện: Trạm bơm tăng áp số 01 tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Danh mục, khối lượng vật tư cần cung cấp:

STT	Danh mục thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hoá	Yêu cầu về xuất xứ hàng hoá	Các yêu cầu khác
Bảo dưỡng, thay thế vật tư, phụ tùng động cơ đầu bơm 200kW - RITZ Y315L2-4 gồm:						
I. Công tác Bảo dưỡng						
1	<ul style="list-style-type: none">Bảo dưỡng bộ dây Stator, tẩm sơn varnish chân không và sấy khô theo quy trình.Vệ sinh bảo dưỡng rotor và các chi tiết cơ khí.Bảo dưỡng dùng lại vòng bi DEBảo dưỡng dùng lại vòng bi NDEBảo dưỡng dùng lại 2 nắp lỗ K ngoài vòng bi trên nắp động cơ (DE/NDE).Bảo dưỡng dùng lại 2 nắp mỡ (DE/NDE)Sơn mới bề mặt ngoài vỏ của động cơLàm sạch gỉ sắt trên nắp gió và cánh gió, gò hàn tân	Trọn gói	01			

	trang lại về tình trạng ban đầu					
II. Công tác thay thế vật tư mới:						
1	Thay mới 2 dây cáp đầu từ đầu stator ra bằng dây điện	Mét	12	Vật liệu đồng và tiết diện tương ứng 50mm ² Model: VCm-50 (1x437/0.38) 450/750V	Việt Nam	
2	Thay mới bản cực động cơ đầu dây	Cái	01	Vật liệu: bản cực Phíp + Cọc cực đồng vàng	Việt Nam	
3	Thay mới đầu cose một pha dây cáp nguồn đầu vào	Cái	01	Vật liệu: Đồng	Việt Nam	
4	Thay mới toàn bộ các đầu cose 3 pha	Cái	12	Vật liệu: Đồng	Việt Nam	
5	Thay mới doăng làm kín	Cái	01	Vật liệu: Cao su	Việt Nam	
6	Vật tư, phụ để gia công, thay thế, sửa chữa	Trọn gói		(bu lông, lông đèn, ty ren, vòng đệm, que hàn, đá mài, hoá chất tẩy rỉ,...)		
III. Nhân công lắp đặt, tháo lắp, vận chuyển (2 chiều)						
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo động cơ để phục vụ đo kiểm kích thước lắp ghép, kiểm tra các chi tiết - Nhân công thực hiện tháo ra, lắp lại động cơ tại trạm, vệ sinh, thay thế các phụ tùng, cân chỉnh hiệu chuẩn, đo đọc thông số. - Thuê Xe cẩu và xe tải chở động cơ về xưởng bảo dưỡng và ngược lại 	Trọn gói				
IV. Kiểm thử, đo kiểm, chạy đánh giá						
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đo kiểm thông số điện, thông số cách điện và chạy thử động cơ - Đo kiểm R, IR và các kích thước liên quan (đường kính 	Trọn gói				


lắp bi trên trục DE/NDE và nắp DE/NDE) - Chạy thử không tải, đo kiểm các thông số sau bảo dưỡng - Chạy vận hành đánh giá khi có tải tại trạm và xưởng					
---	--	--	--	--	--

- c. Yêu cầu kỹ thuật hàng hoá (nếu có): Vật tư, hàng hoá là hàng mới 100%, tối thiểu phải có bao bì và phải ghi rõ (thông tin nếu có): Tên hàng hóa; Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; Xuất xứ
- d. Điều kiện cung cấp, vận chuyển, kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hoá (nếu có): Quý nhà thầu cung cấp hàng hoá mới 100% và đáp ứng mô tả hàng hoá đã nêu bên trên.
- e. Điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng: Sau khi hoàn thành, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sẽ vận hành hệ thống bơm và theo dõi đánh giá trước khi hai bên tiến hành ký biên bản xác nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- f. Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 09h00 ngày 03 tháng 04 năm 2026.
3. Thông tin liên hệ, hình thức tiếp nhận báo giá:
- Quý Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ trong thời gian quy định nêu trên. Các báo giá được gửi đến Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét và được gửi trả theo nguyên trạng.
 - Người nhận (Bộ phận tiếp nhận): Ban Tổ chức Hành chính – Bộ phận văn thư.
 - Điện thoại liên hệ: 0919.918.179 – Ông Trịnh Hoàng Sơn.
 - Địa chỉ tiếp nhận: Số 01 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Số 02, Rừng Sác, ấp An Đông, xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Email: cuocdichvu-baogia@capnuoccangio.com.vn
4. Hiệu lực của báo giá: Thời gian hiệu lực của báo giá: Thời gian có hiệu lực của báo giá đến ngày 04 tháng 05 năm 2026.
5. Các lưu ý cho đơn vị báo giá:
- Báo giá bao gồm tất cả các loại thuế, chi phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng đến
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị đề nghị báo giá là yêu cầu tối thiểu. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá từ Quý thầu.

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC



Trần Văn Túc